



Město Větrní

Odbor výstavby, investic, správy majetku, životního prostředí a dopravy
Na Žofíně 191, 382 11 Větrní, telefon: 380 732 444, 380 731 548

Váš dopis č. j. / ze dne: --
Č. j.: 57/2018/VET-17
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Vyřizuje: Jaroslav Pfeferle
E-mail: investice@mestovetrni.cz
Datum: 9. 2. 2018

Určeno uchazečům o veřejnou zakázku

Objekt bývalé integrované školy Větrní č. p. 238, K Učilišti, Výměna výplní otvorů – bytová část

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

V návaznosti na dotaz uchazeče o výše uvedenou zakázku malého rozsahu uvedenou v záhlaví této dodatečné informace č. 1, které se týkají technických parametrů výplní otvorů – plastových oken, zveřejňuje zadavatel informace obsažené v příloze č. 1.

Současně sděluje všem uchazečům, že lhůta pro podání nabídek se prodlužuje takto:

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 20. února 2018 do 13:00 hodin.

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (5)

Mgr. Antonín Krák
Starosta města

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATEČNÉ INFORMACI Č. 1 ZE DNE 9. 2. 2018

Dotaz č. 1

Požadujete uzavřenou ocelovou výztuhu. Požadavky na výrobky zcela jasně stanoví závazný předpis EU 305/2011, dle kterého se vydávají a posuzují vlastnosti stavebních výrobků – v tomto případě oken a dveří a závazná norma ČSN EN14351-1. Typ použité výztuhy vždy předepisuje výrobce plastových profilů ve svém technickém předpisu. Ten se vypracovává podle výsledků statického výpočtu ověřeného sadou zatěžovacích zkoušek. **PROTO POŽADUJEME ZRUŠENÍ TOHOTO POŽADAVKU**, neboť je v rozporu s normou ČSN, EU a zákonem o veřejných zakázkách.

Odpověď

Zvolte takové výztuhy, aby odpovídaly platným technickým předpisům výrobce s min. silou 1,5 mm

Dotaz č. 2

Požadujete bezpečnostní třídu „A“ Toto označení je nesprávné a nic nevypovídající. Prosíme o doplnění požadovaného, správně dle tabulky bezpečnostních tříd označením RC dle EN 1627 (bis. 09/2011)

Odpověď

Objednatel požaduje okna bez bezpečnostní třídy s hříbovými čepy a s minimálně jedním bezpečnostním kamenem proti vypáčení

Dotaz č. 3

3. Požadujete vnitřní plastové komůrkové parapety, povrchová vrstva lamina. V EU byl jediný výrobce, který měl laminátové povrchy na parapetech, ze své nabídky jej odstranil cca před 6ti lety. Dnes je již dostupný buď plastový parapet s plastovou folií, nebo dřevotřískový parapet s laminátovou folií. Prosíme tedy o úpravu požadavků.

Odpověď

Zadavatel požaduje parapety plastové komůrkové s plastovou folií